



OPSTART OG IDRIFTSÆTTELSE

Brine/vand anlæg < 2,5 kg

Opstart og idriftsættelse af Brine/vand anlæg < 2,5 kg fyldning.

Ved opstarts-service bør montør/installatør deltage, så gennemgang af anlæg samt parameter sætning udføres i fællesskab og i henhold til opgaven.

* Er dette ikke muligt, aftales dette med servicemontøren.

Forhold

Installatøren sørger for at varmepumpen er tilsluttet elforsyningen, og at installationen er påfyldt kølemiddel, trykprøvet og evt. evakueret efter forskrifterne.

- Påfyldning af glykol/IPA sprit eller lignende
- Trykprøvningsrapport
- Udluftning af radiator/gulvvarmekreds m.m.
- Såfremt der er mangler i forarbejdet fra installatørens side, vil dette blive faktureret ud fra standard takst, hvis det er muligt for montøren/teknikeren at udbedre, ellers forbeholder vi os ret til at aftale en ny tid om opstart, når installatøren har færdiggjort installationen

* Dette faktureres som et nyt opstartsbesøg

Andre services

Ønskes der før idriftsættelse yderligere services, kan dette aftales med montøren.

Indregulering

- Kontrol af installation
- Optimering af driftsindstillinger

Opstart og idriftsættelse

- Kontrol af installation
- Kontrol - Udluftning/påfyldning af anlæg
- Idriftsættelse af anlæg

Dokumentation

Servicemontøren fremsender efterfølgende rapport med relevante oplysninger og data i forbindelse med opstarten.

PRIS kr. inkl. moms

Pris forbehold - Service kun til brofaste forbindelser

Kontakt din lokale installatør for mere information.